

# EU Konformitätserklärung

*EU Declaration of Conformity*

*Deklaracja zgodności CE*

NIVUS GmbH  
Im Täle 2  
75031 Eppingen

Telefon: +49 07262 9191-0  
Telefax: +49 07262 9191-999  
E-Mail: info@nivus.com  
Internet: www.nivus.de

Für das folgend bezeichnete Erzeugnis:

*For the following product:*

*Dla następującego produktu:*

<b>Bezeichnung:</b>	<b>"Ex" Ultraschallsensoren i-Serie</b>
<i>Description:</i>	<i>"Ex" i series of ultrasonic transducers</i>
<i>Opis:</i>	<i>Czujniki ultradźwiękowe i-series z dopuszczeniem do stref "Ex"</i>
<b>Typ / Type:</b>	<b>NMI0xxxxxxx0... / NMI0xxxxxxx1... <sup>1)</sup></b>

erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass die auf dem Unionsmarkt ab dem Zeitpunkt der Unterzeichnung bereitgestellten Geräte die folgenden einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union erfüllen:

*we declare under our sole responsibility that the equipment made available on the Union market as of the date of signature of this document meets the standards of the following applicable Union harmonisation legislation:*

*urządzenie wyprodukowano w zgodności z przepisami unijnymi. Począwszy od daty wystawienia tego dokumentu urządzenia są legalne i i odpowiadają wymogom na rynku UE. Standardy opisane są w niżej wymienionych normach:*

- 2014/34/EU
- 2014/30/EU
- 2011/65/EU

Bei der Bewertung wurden folgende einschlägige harmonisierte Normen zugrunde gelegt bzw. wird die Konformität erklärt in Bezug die nachfolgend genannten anderen technischen Spezifikationen:


*The evaluation assessed the following applicable harmonised standards or the conformity is declared in relation to other technical specifications listed below:*

*Ocenie poddano następujące obowiązujące normy zharmonizowane lub deklarowana jest zgodność w stosunku do innych specyfikacji technicznych wymienionych poniżej:*

- EN 60079-0:2012+A11:2013
- EN 60079-18:2015
- EN 60079-11:2012
- EN 60079-26:2015
- EN 61326-1:2013

Ex-Kennzeichnung / *Ex-designation* / *dla stref Ex:*

 II 2G Ex mb IIC T4 Gb & II 2D Ex mb IIIC T130°C Db Tamb -40°C to +80°C

 II 1G Ex ia IIC T4 Ga & II 1D Ex ia IIIC T130°C Da Tamb -40°C to +80°C <sup>1)</sup>

EG-Baumusterprüfbescheinigung / *EC-Type Examination Certificate* / *EC Certyfikat sprawdzenia:*

TRaC12ATEX0031X (Ex mb) TRaC12ATEX0030X (Ex ia) <sup>1)</sup>

Benannte Stelle (Kennnummer) / *Notified Body (Identif. No.)* / *Organizacja sprawdzająca*

TRaC Global Ltd, 100 Frobisher Business Park, Worcestershire, WR141BX, UK (0891)

Qualitätssicherung ATEX / *Quality assurance ATEX* / *Certyfikat jakości ATEX:*

TÜV Nord CERT GmbH, Am TÜV 1, 30519 Hannover, Allemagne (0044)

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller:

*This declaration is submitted on behalf of the manufacturer:*

*Za niniejsze świadectwo odpowiada producent/importer:*

abgegeben durch / *represented by* / *reprezentowany przez:*

**Ingrid Steppe** (Geschäftsführerin / *Managing Director* / *Dyrektor*)

Eppingen, den 13.08.2018

Gez. *Ingrid Steppe*

**NIVUS GmbH**  
**Im Täle 2**  
**75031 Eppingen**  
**Allemagne**